

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Казацкая средняя общеобразовательная школа»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ  
«Казацкая СОШ»

В.П.Максимов

«25» октября 2016 г.



# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

**ПАСПОРТ**  
**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем**  
**услуг в сфере образования**

**I. Краткая характеристика объекта**

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): **309934  
Белгородская область, Красногвардейский район, с.Казацкое, ул.  
Дорожная, д.1**

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): **Образовательные услуги**

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание **2** этажа, **3070,6** кв.м
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **22279** кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное е наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование)  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казацкая средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Казацкая СОШ»**

Адрес места нахождения организации: **309934 Белгородская область,  
Красногвардейский район, с.Казацкое, ул. Дорожная, д.1**

Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность): (**оперативное управление**)

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):  
**муниципальная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Управление  
образования администрации Красногвардейского района  
309920 Белгородская область, г.Бирюч, Соборная площадь, д.1**

**II. Краткая характеристика действующего порядка  
предоставления на объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **образовательная деятельность**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **143**

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):  
**инвалиды с нарушениями зрения**

**III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствуют
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Отсутствуют
4	поручни	Отсутствуют
5	пандусы	Отсутствуют
6	Подъемные платформы (аппараты)	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Отсутствуют
8	Доступные входные группы	Входные группы не соответствуют нормативам доступности
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормативам доступности
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	Ширина дверных проемов не соответствует нормативам доступности
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов не соответствует нормативам доступности
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
13	Дублирование необходимой для	Отсутствует

	инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	
14	иные	

**IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с называнием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Отсутствует
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Имеется
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Имеется
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	
6	Предоставление инвалидам по	Отсутствует

	слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Отсутствует
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется
11	Обеспечение предоставления услуги тьютора	Отсутствует
12	иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведение объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Адаптация официального сайта органа и	Октябрь 2017г.

	организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	
2	Изучение нормативных документов	Октябрь 2017г.
3	Создание комиссии по обследованию и паспортизации МБОУ, оформление паспорта доступности	Октябрь 2017г.
4	Издание административно-распорядительных актов	Октябрь 2017г.
5	Проведение инструктажа с работниками	Ноябрь 2017г.
6	Установка знаков доступности учреждения, знаков направления движения	
7	Установить нескользкое покрытие на лестницах и входных площадках, создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверху и внизу, создать контрастную окраску первой и последней ступени на входной группе и на путях передвижения	2017-2030г.
8	Установить поручни с двух сторон с нетравмирующими окончаниями (закруглением) на входной группе и путях передвижения	2017-2030г.
9	Приобрести переносной пандус	2017-2030г.
10	В санитарной комнате установить знак доступности помещения, опорные поручни, крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	2017-2030г.
11	Обучение сотрудников по предоставлению услуг тьютора	2017-2030г.
12	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2017-2030г.
13	Приобретение сменного кресла-коляски	2017-2030г.
14	Установка при входе в ОУ вывески с названием организации, графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2017-2030г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ  
«Казацкая СОШ»

В.П.Максимов

«25» октября 2016 г.



## АНКЕТА

### (информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности ОСИ

#### I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 309934 Белгородская область, Красногвардейский район, с.Казацкое, ул. Дорожная, д.1

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): Образовательные услуги

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3070,6 кв.м
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 22279 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное и наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование)  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казацкая средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Казацкая СОШ»

Адрес места нахождения организации: 309934 Белгородская область, Красногвардейский район, с.Казацкое, ул. Дорожная, д.1

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): (оперативное управление)

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):  
муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации Красногвардейского района  
309920 Белгородская область, г.Бирюч, Соборная площадь, д.1

#### II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная деятельность

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 143

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **инвалиды с нарушениями зрения**

### **III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствуют
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Отсутствуют
4	поручни	Отсутствуют
5	пандусы	Отсутствуют
6	Подъемные платформы (аппараты)	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Отсутствуют
8	Доступные входные группы	Входные группы не соответствуют нормативам доступности
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормативам доступности
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	Ширина дверных проемов не соответствует нормативам доступности
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов не соответствует нормативам доступности
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения,	Отсутствует

	зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
14	иные	


**IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Отсутствует
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Имеется
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом	Имеется

	возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика .	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Отсутствует
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется
11	Обеспечение предоставления услуги тьютора	Отсутствует
12	иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведение объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Октябрь 2017г.
2	Изучение нормативных документов	Октябрь 2017г.
3	Создание комиссии по обследованию и паспортизации МБОУ, оформление паспорта доступности	Октябрь 2017г.
4	Издание административно-распорядительных актов	Октябрь 2017г.
5	Проведение инструктажа с работниками	Ноябрь 2017г.
6	Установка знаков доступности учреждения, знаков направления движения	
7	Установить нескользкое покрытие на лестницах и входных площадках, создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверху и внизу, создать контрастную окраску первой и последней ступени на входной группе и на путях передвижения	2017-2030г.
8	Установить поручни с двух сторон с нетравмирующими окончаниями (закруглением) на входной группе и путях передвижения	2017-2030г.
9	Приобрести переносной пандус	2017-2030г.
10	В санитарной комнате установить знак доступности помещения, опорные поручни, крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	2017-2030г.
11	Обучение сотрудников по предоставлению услуг тьютора	2017-2030г.
12	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2017-2030г.
13	Приобретение сменного кресла-коляски	2017-2030г.
14	Установка при входе в ОУ вывески с назначением организации, графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2017-2030г.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано  Чертов Н.В., завхоз  
МБОУ «Казацкая СОШ, 8 4724766540

УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы

В.Максимов

« 23 » октября 2016 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту  
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на  
нем  
услуг в сфере образования

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта образовательное учреждение – МБОУ «Казацкая СОШ»
- 1.2. Адрес объекта - 309933 Белгородская область, Красногвардейский район с.Казацкое ул.Дорожная,1
- 1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3070,6 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 22279 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1988, последнего капитального ремонта.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казацкая средняя общеобразовательная школа»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 309934 Белгородская область, Красногвардейский район, с.Казацкое, ул. Дорожная, д.1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация - получение основного общего образования.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

##### Личный автотранспорт

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

адаптированный транспорт отсутствует

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 200м

3.2.2 время движения (пешком) - 2мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией - нет, таймером - нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

данный объект ОСИ для инвалидов и других МНГ доступно условно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха; нарушениями зрения) Для инвалидов-колясочников доступность в здание школы невозможна по техническим причинам. На пути следования к объекту неровная асфальтная дорожка с трещинами, шириной менее 2м. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями и пандусом; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м перед дверными проемами и входами на лестницы не имеют рифленые и контрастно

окрашенные поверхности. Размеры коридоров, кабинетов, лестниц, путей эвакуации не соответствуют требованиям. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой, кранами рычажного и нажимного действия. Отсутствуют визуальные и тактильные средства информации и связи на объекте.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Вход (входы) в здание	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
5	Санитарно-гигиенические помещения	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
8.	Все зоны и участки	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - до 2030г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - состояние доступности изменится с «ДУ» (доступно условно) до «ДЧ-И»(доступно частично избирательно)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - ДВ-П

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения - требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - да

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

- нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации – да, <http://www.zhit-vmeste.ru>

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту (приложение №1)        | на 2-х л. |
| 2. Входа (входов) в здание (приложение №2)                  | на 2-х л. |
| 3. Путей движения в здании (приложение № 3)                 | на 3-х л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта (приложение № 4)        | на 3-х л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений (приложение № 5)       | на 2-х л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте (приложение № 6) | на 2-х л. |

Результаты фотофиксации на объекте - имеются

Поэтажные планы, паспорт БТИ - имеется на 14-ти л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту).

**Руководитель рабочей группы**

Завхоз

Чертов Н.В.

Члены рабочей группы:

Заместитель директора Мишукова Н.И.

Социальный педагог Коротких О.П.

Педагог-психолог Горяинова Н.Н.

Председатель районного совета ветеранов Лопатин Я.Г.

Управленческое решение согласовано «1» ноябрь 2016 г.  
(протокол №1)

Комиссией Учавленческое образование администрации  
(название). штаба по социальной работе  
районного по соцразвитию администрации  
обследованием паспортизации ОСС и  
паспортизации доселенческими ОСС

**Приложение 1**

к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности  
для инвалидов объекта  
и предоставляемых на нем  
услуг в сфере образования  
«25» октября 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБОУ «Казацкая СОШ»

Белгородская область Красногвардейский район с.Казацкое ул.Дорожная,1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ECTP/ HET	Эта же	Фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию,	С	Работы текущего предупреждающ ую, тактильную разметку при входе на территории, в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

		прилегающую к зданию	территорию, прилегающую к зданию.
2	Путь движения на территории	Неровная асфальтная дорожка, с трещинами, ширина менее 2м, нет бордюр по краям пешеходных путей.	Обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, установка информационных указателей на пути следования; бордюров по краям пешеходных путей. Ремонт асфальта
3	Лестница (наружная)	есть	Ступени 0,13x0,30м., 0,20x0,50м., имеет резко выраженный уклон – обусловлено рельефом местности, поручни высотой 1,0м. не разделятельный

4	Пандус (наружный)	нет		Необходимо установление пандуса	-	-	-
5	Автостоянка парковка	и	нет			Согласование вопроса расположении стоянки	Определение места нахождения стоянки, проведение работ по ее обустройству и нанесение разметки – «Стоянка для инвалидов» с администрацией Стреленского сельского поселения (не менее двух мест)
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию. Неровная асфальтная дорожка, с трещинами, ширина менее 2м, нет бордюр по краям пешеходных путей.			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* ( пунктг 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к	ДУ	-	-	Капитальный ремонт, техническое решение с ТСР

зданию	<p>* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно</p> <p>**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания</p>
--------	---

Комментарий к заключению: состояние доступности территории, прилегающей к зданию оценено как доступно условно

**Приложение 2**

**к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности  
для инвалидов объекта  
и предоставляемых на нем  
услуг в сфере образования  
«25» октября 2016 г.**

**1 Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**МБОУ «Казацкая СОШ»**

**Белгородская область Красногвардейский район с.Казацкое ул.Дорожная,1**

№ /п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	Работы по адаптации объектов	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
		есть/ нет	№ на плане	№ фото						
1	Лестница (наружная)	есть			отсутствуют поручни, ступени требуют ремонта	K, C, O,		установка поручней, ремонт ступеней		

2	Пандус (наружный)	нет	Пандус отсутствует	K	Установка пандуса текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Отсутствует контрастная полоса перед дверью, отсутствует водосборная и дренажная решетка	K, C	Установка дренажных и водосборных решеток. Нанесение контрастной полосы перед дверью
4	Дверь (входная)	есть	0,88 м. шириной, нет фиксаторов на петлях одностороннего действия	C В	Замена двери фиксаторами положении «открыто» и «закрыто», нет фиксатора двери
5	Тамбур	есть	Размеры тамбуров не соответствуют требованиям	K.O	Перепланировка возможна только при реконструкции здания

### III Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	Ремонт решение с ТСР
		№ на плане	№ фото		
<b>Входа (входов) в здание</b>	ДУ				

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории

\* \* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности входа в здание оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

**Приложение 3**

**к Акту обследования ОСИ**  
**к паспорту доступности**  
**для инвалидов объекта**  
**и предоставляемых на нем**  
**услуг в сфере образования**  
**«25» октября 2016 г.**

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**МБОУ «Казацкая СОШ»**

**Белгородская область Красногвардейский район с.Казацкое ул.Дорожная,1**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалид <sup>ов</sup> (категория)	Содержание	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/ нет	№на плане	№ фото	Содержание					
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея)	есть			скользкий пол, не имеющий шероховатой поверхности, отсутствует текстофон для текстофона	K,O,C	замена покрытия пола, установка текстофона	замена покрытия пола, установка текстофона и предупредительной	Капитальный ремонт, индивидуальное иление с ТСР	

			посетителей с дефектами слуха, нет специально выделенных зон отдыха, отсутствует предупредительная информация о препятствиях, выключатели и розетки расположены на высоте 1,60м..	информации
2	Лестница (внутри здания)	есть	Ширина марша 1,25м., высота поручней 1,0 м., поручни не разделительные, завершающие части поручней не выходят на 0,3 м., отсутствуют рельефные обозначения этажей.	реконструкция поручней, установка рельефных обозначений этажей Работы в рамках текущего капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
.3	Пандус (внутри здания)	нет	Отсутствует.	Устройство внутреннего пандуса невозможно Техническое решение – невозожно организация альтернативной формы обслуживания

.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	K	Рассмотреть вопрос установки подъемника
.5	Дверь	есть	Ширина дверей 0,80м., 0,7м., отсутствуют информирующие обозначения дублированные рельефными знаками, нет фиксаторов на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто».	K, Г	замена петель, установка информирующих обозначений, увеличение ширины проема
.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Не соответствует ширина путей эвакуации	все	Перепланировка возможна только при реконструкции здания
	ОБЩИЕ требования	к зоне			Определение наиболее рациональных путей к зоне целевого назначения

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути (путь) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>	ДУ			Капитальный индивидуальное решение с ТСР ремонт,

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: состояние доступности путей движения внутри здания оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями**

Приложение 4 (1)

- Акту обследования ОСИ
- к паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования «25 октября 2016г.»

## I Результаты обследования:

#### **4. Зоны пожевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

## **Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБОУ «Казацкая СОШ»

Белгородская область Красногвардейский район с.Казацкое Ул.Дорожная,1

1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Имеются пороги в дверных проемах. Дверные проемы, размеры кабинетов не соответствуют требованиям	К.О	Устранение порогов при возможности. Расширение дверных проемов, кабинетов невозможно
2	Залная форма обслуживания	нет	-	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-
ОБЩЕЕ требование зоне		к	Имеются пороги в дверных проемах. Дверные проемы, размеры кабинетов не соответствуют требованиям		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту' обследования ОСИ)	3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
			№ на плане	№ фото	

<b>зоны</b>				к пункту 4.1 Акта обследования
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>				ОСИ

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

ремонт, решение с текущий индивидуальное решение с TCP

ДУ

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP;  
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

**Приложение 4 (II)**

**к Акту обследования ОСИ**  
**к паспорту доступности**  
**для инвалидов объекта**  
**и предоставляемых на нем**  
**услуг в сфере образования**

**от 25 октября 2016 г.**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

**МБОУ «Казацкая СОШ»**

**Белгородская область Красногвардейский район с.Казацкое ул.Дорожная,1**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов			
		есть	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет				-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
<b>Зоны назначения целевого объекта)</b> <b>Вариант II – места приложения труда</b>				

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ГСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

**Приложение 4(III)**  
• **к Акту обследования ОСИ**  
**к паспорту доступности**  
**для инвалидов объекта**  
**и предоставляемых на нем**  
**услуг в сфере образования**  
**от 25 октября 2016 г.**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Вариант III – жилые помещения

МБОУ «Казашская СОШ»

Белгородская область Красногвардейский район с.Казацкое ул.Дорожная,1

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ			
Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	№ плане № фото
<b>Зоны назначения (целевого посещения объекта)</b>	<b>целевого здания</b> -	-	-

- \* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
- \*\* указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**Приложение № 5**  
**к Акту обследования ОСИ**  
**к паспорту доступности**  
**для инвалидов объекта**  
**и предоставляемых на нем**  
**услуг в сфере образования**  
**от 25 октября 2016 г.**

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**МБОУ «Казацкая СОШ»**

**Белгородская область Красногвардейский район с.Казацкое ул.Дорожная,1**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	,	,	отсутствует универсальная кабина,	K,O,G,C	устройство универсальной кабины, установка кнопки звонка и аварийного	Капитальный ремонт

			дублированные рельефными знаками,	освещения, устройство информирующ их обозначений дублированных рельефными знаками
2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-
	ОБЩИЕ требования в зоне	к	Не менее одной универсальной кабинки, доступной для всех категорий граждан, наличие информирующих обозначений, дублированных рельефными знаками	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДУ			Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности зоны санитарно-гигиенических помещений оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

**Приложение № 6**  
**к Акту обследования ОСИ**  
**к паспорту доступности**  
**для инвалидов объекта**  
**и предоставляемых на нем**  
**услуг в сфере образования**  
**от 25 октября 2016 г.**

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**МБОУ «Казацкая СОШ»**

**Белгородская область Красногвардейский район с.Казацкое ул.Дорожная,1**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото		Значимо инвалида (категория)	для	Содержание
1	Визуальные средства	есть			Недостаточное количество визуальных средств:	Г	Обновить информационные таблички о помещениях	Работы в рамках текущего и капитального

		отсутствует электронное табло с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения: часть информации, расположенной на информационных стендах не читаема для лиц с ОВЗ	специалистах согласно требованиям	ремонта мере выделения финансовых средств
2	Акустические средства	нет	Средства голосового оповещения	Установить средства голосового оповещения
3	Тактильные средства	нет	Отсутствуют тактильные средства предупреждени я об опасностях	Работы рамках текущего и ремонта мере выделения финансовых средств

	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	Система средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными) и соответствовать ГОСТ. Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.
--	--	---

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ДУ			Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности зоны системы информации на объекте оценено как  
доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями